



- NOTAS:
- REALIZADAS EN FUNDICION DUCTIL. CUMPLEN CON LAS PRESCRIPCIONES DE LA NORMA EN-124.
  - UTIL PARA EL USO EN ARQUETAS DE CONEXION ELECTRICA DE ELECTRICA DE CADIZ PARA REDES SUBTERRANEAS DE MEDIA Y BAJA TENSION.
  - CLASE D-400, CON ANAGRAMA DE ELECTRICA DE CADIZ EN RELIEVE.
  - EL MARCO CONSTARA CON JUNTA PERIMETRAL DE INSONORIZACION.
  - SUPERFICIE METALICA ANTIDESLIZANTE Y REVESTIDA CON PINTURA NEGRA.
  - TODAS LAS COTAS EN MILIMETROS



Suministradora Eléctrica de Cádiz S.A.  
Avda. Maria Auxiliadora n.4 C.P. 11.009 - Cádiz

Tel.: 956 071 115  
Fax: 956 071 106  
www.electricadecadiz.es  
dtecnica@electricadecadiz.es

PLANO DE:

TAPA Y MARCO DE ARQUETA DE FUNDICION D-400  
TIPO EC-A1 CON ANAGRAMA EN RELIEVE  
DE ELECTRICA DE CADIZ

FECHA:

ABRIL 2022

ESCALA:

1:10