



REGULACION DE TERMOMETRO	
ALARMA	70 °C
DISPARO	90 °C



NOTA:
TERMOMETRO CON DOBLE CONTACTO E INDICADOR DE MAXIMA TEMPERATURA.



Suministradora Eléctrica de Cádiz S.A.
Avda. Maria Auxiliadora n.4 C.P. 11.009 - Cádiz

Telf.: 956 071 115
Fax: 956 071 106
www.electricadecadiz.es
dtecnica@electricadecadiz.es

PLANO DE:

FECHA:

ESQUEMA DE CONEXION DE DISPARO Y ALARMA DE
TEMPERATURA EN CENTRO DE DISTRIBUCION

NOVIEMBRE 2024

ESCALA:

1:20