

Material adicional para montaje del armario de comunicaciones	Cantidad aproximada por armario
Armario Schneider CRN 1000x600x250 con puerta ciega NSYCRN10629	1
Placa de montaje 1000x600 NSYMM106	1
Interruptor automático 2x25 A IK60N CURVA C A9K17225	1
Limitador de sobretensiones IPF20 20KA 340V 1P+N A9L15692	1
Protección por sobretensiones permanentes acoplado al IGA A9N26500	1
Interruptor diferencial 2x25A/30mA A9R60225	1
Interruptor automático 2x10A IK60N 2P CURVA C A9K17210	1
Interruptor automático 2x16A 2P CURVA C A9K17216	1
Toma de corriente de carril 2P+TTL 250 V SCHUKO A9A15310	1
Ventilador 38M3/H 230V IP54 NSYCVF38M2	1
Rejilla de salida 92x92 NSYCAG92LP	1
Termostato de temperatura ambiente con sonda NA AZ 120V CA 15 A NSYCCOTHO	1
Termostato de temperatura ambiente sin sonda TH7 CCT15840	1
Relé miniatura de 230 Vca, Finder, Type 40.31.8.230	1,5
Base de relé Finder Type 95.63	1,5
Relé miniatura 24 Vcc, Finder, Type 40.31.9.024	4
Base de relé Finder Type 95.63	4
Metros CANAL PARA CABLEADOS 77 PVC-M1 60x60 GRIS 60-60-77	2
Metros CANAL PARA CABLEADOS 77 PVC-M1 60x43 GRIS 60-40-77	4
Bornas de conexión UT4 3044102	75
Bornas de conexión UT6 3044131	4
Bornas de conexión UT10 3044160	3
Interruptor y base "local/remoto", Schneider ZB4 BD2+ZB4 BZ 105	1
Tope final de bornas E/UK CARRIL NS32-35 1201442	6
Metros Carril DIN 35	2
Señalización PVC plástica UNEX referencia 1811 (repartida entre números del 0 al 9 y letras R, S, T, C, +, -)	1000
Puntera PREAISLADA hueca de 1 8,0 mm ROJO PKE 108	300
Puntera PREAISLADA hueca de 1.5 8,0 mm NEGRO PKE 1508	100
Puntera PREAISLADA hueca de 2.5 8,0 mm GRIS PKE2508	200
Puntera PREAISLADA hueca de 4 10,0 mm NARANJA PKE 410	100
Puntera PREAISLADA hueca de 6 12,0 mm PKE 612	100
Metros Canal perforado Quintela	1
Metros cable de 1x1 mm afumex 750 V ES07Z1-K0,45/0,75KV negro CAF1N	30
Metros cable de 1x1 mm afumex 750 V ES07Z1-K0,45/0,75KV azul CAF1A	30
Metros cable de 1x1 mm afumex 750 V ES07Z1-K0,45/0,75KV rojo CAF1R	30
Metros cable de 1x1 mm afumex 750 V ES07Z1-K0,45/0,75KV gris CAF1G	30

Código Seguro De Verificación	Sj2SuIwLsAnOcX09KIdMmA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	María Teresa González García-negrotto	Firmado	16/10/2024 17:04:21
	Jose Luis Molina Lápiz	Firmado	10/10/2024 10:52:14
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://firma.cadiz.es/verifirma		

